



*Die Abscheider müssen unbedingt
garniert sein*

11	1	Tiefening	70/30 + 2	St.		
10	2	Tiefenungen	149/108 + 2	St.		
9	4	Schrauben	M 12 - 50	St. 38.13		0,4
8	16	Schrauben	M 16 - 60	St. 38.13		3
7	2	Vorschr. Flansche	NW 100 - NW 10	St. 37.11		9,2
6	2	Vorschr. Flansche	NW 100 - NW 10	St. 37.11		9,2
5	2	Vorschr. Flansche	NW 25 - NW 10	St. 37.11		1,9
4	1	ml. Rohr	30 - 2,5 - 100	St. 00.29		0,2
3	1	Ron. Teckel.	419/159 + 5 St.	St. 00.12		5
2	1	Ron. Teckel.	419/159 + 5 St.	St. 00.12		5
1	1	Mantelblech	6 - 388 - 1295	St. 00.12		24
		Ausführung	B. nach (...) Maßstab			57,9
13	1	Tiefening	70/30 + 2	St.		
12	1	Tiefening	149/108 + 2	St.		
11	1	Tiefening	207/159 + 2	St.		
10	4	Schrauben	M 12 - 50	St. 38.13		0,4
9	8	Schrauben	M 16 - 60	St. 38.13		1,5
8	8	Schrauben	M 20 - 65	St. 38.13		2,4
7	2	Vorschr. Flansche	NW 100 - NW 10	St. 37.11		9,2
6	2	Vorschr. Flansche	NW 100 - NW 10	St. 37.11		15,5
5	2	Vorschr. Flansche	NW 25 - NW 10	St. 37.11		1,9
4	1	ml. Rohr	30 - 2,5 - 100	St. 00.29		0,2
3	1	Ron. Teckel	419/108 + 5 St.	St. 00.12		5
2	1	Ron. Teckel	419/159 + 5 St.	St. 00.12		1,5
1	1	Mantelblech	6 - 405 - 1295	St. 00.12		25
		Ausführung F.				65,6
Teil	Stück	Benennung	Abmessungen	Werkstoff	Handl.-nr. Lager-Nr.	Quantität
Ammoniakwerk Merseburg G. m. b. H.						
Maschinentechnische Abteilung.						
M 02 - 4						
Maßstab:		Druckdruck: 9,7 atü				
1: 2,5		Probedruck: ... atü				
Datum: 8.7.45		Zeichner:		Kontrolliert:		
Erstellt für:		Erstellt durch:				
<small>Das Material in dieser Zeichnung steht nur für den Empfänger zur Verfügung. Die Ausführung ist nur nach dem in dieser Zeichnung angegebenen Maßstab und nach dem in dieser Zeichnung angegebenen Material zu erfolgen. Die Ausführung ist nur nach dem in dieser Zeichnung angegebenen Maßstab und nach dem in dieser Zeichnung angegebenen Material zu erfolgen. Die Ausführung ist nur nach dem in dieser Zeichnung angegebenen Maßstab und nach dem in dieser Zeichnung angegebenen Material zu erfolgen.</small>						

H. K. - d. d. - l.

Abscheider 4195 x 7502 fmg

Blattgruppe: 4201

Kartiert