

Ammoniakwerk Merseburg *Anna*

(10)

Claus Oven Operation Claustrationsbedingungen

Original
Clausen
Document

Hydrogen Sulfide	m ³ /h	1100 - 1500
Schwefelwasserstoff	"	1760 - 2400
Air Wind Blast	"	495 - 520
Spill-CO ₂ Wash-CO ₂	"	60 - 90
Einspritzwasser oben Water spray above	l/h	360 - 425
Vor Filter: Before filter	"	
H ₂ S	%	1,38 - 2,15
SO ₂	"	0,46 - 0,64
Nach Filter: After filter	"	
H ₂ S	%	1,13
SO ₂	"	0,69
Pressures before (Drucke) vor) Kontakt I	m WS	480 - 730
Zwischenboden intermediate	"	360 - 570
Multiklon E	"	330 - 530
" A	"	270 - 420
nach Kont. II	"	270 - 420
Ofen Ausgang Oven exit	"	180 - 290
after nach H ₂ S-Gebläse H ₂ S blower	"	1600 - 1710
after " Wind-Gebl. Air blower	"	1500 - 1600
Wash Tower Wasserturm B.	"	160 - 260
" " " A.	"	160 - 260
Temperaturen Temperatures	°C	
Kessel Ausgang Boiler Exit	"	280 - 300
Before (Vor) Kontakt I	"	275 - 295
In (in) " I	"	345 - 355
Under unter Rest I Grate I	"	330 - 345
Multiklon Eingang Entrance	"	280 - 295
" Ausgang Exit	"	255 - 270
Before (Vor) Kontakt II	"	255 - 260
In (in) " II	"	270 - 280
Under unter " II	"	270 - 290
Under unter Rest II Grate II	"	270 - 285
Liquid Schwefel flüssig Sulfur	"	130 - 155
Oven Ofen Ausgang Exit	"	135 - 150
Filter (Eingang) Entrance	"	140 - 155
" (Ausgang) Exit	"	140 - 150
CO ₂	"	172 - 174
Einspritzwasser Water Spray	"	136 - 147
Under steam super heater Dampfüberhitzer unten	"	420 - 460
Water lower preheater Wasser unterer Vorwärmer	"	
below unten	"	315 - 355
Water top preheater " oberer Vorwärmer	"	
below unten	"	305 - 325
Abhitzkessel - Anlage Waste heat boiler - Installation		
Feed water pressure before regulator Speisewasserdruck vor dem Regler	atü	18,5 - 19,5 atmospheres
Temp. before preheater Temp. vor dem Vorwärmer	°C	120 - 160
" after " nach " "	"	170 - 202
Steam press. in boiler Dampfdruck im Kessel	atü	14,5 - 16,0 atmospheres
Temperature	°C	325 - 365
Waste Mass quantity	t/h	1,5 - 2,2


Hydrogen Sulfide	Boiler burner		3/h	500 - 600
Schwefelwasserstoff	Kesselbrenner		"	20
Aux. burner	Hilfsbrenner		"	
Wind Air	Kesselbrenner		"	825 - 1010
	Hilfsbrenner		"	40
Water spray	Einspritzwasser Ofen 1 a	Oven 1a	1/h	50 - 76
"	" Ofen 1 b	" 1b	"	91 - 102
Before (Vor) Filter	H ₂ S		%	1,12 - 1,48
	SO ₂		"	0,60 - 0,70
After (Nach) Filter	H ₂ S		"	1,01
	SO ₂		"	0,46
Press. after blower	Drucke nach den Gebüßen		mm WG	1600 - 1710
" before contact	vor Kontakt Ofen 1 a		"	950 - 1040
" after	nach " " 1 a		"	620 - 740
" before	vor " " 1 b		"	630 - 740
" after	nach " " 1 b		"	240 - 330
" Exit oven 1b	Ausgang Ofen 1 b		"	220 - 310
Pressure	Waschturm Eingang	Entrance wash tower	"	160 - 260
	" Ausgang	Exit " "	"	160 - 260
Temperaturen	Kesselbrenner Boiler burner		°C	950 - 975
Under superheater	Überhitzer unten		"	390 - 415
Under lower preheater	unterer Vorwärmer unten		"	380 - 405
" upper	oberer " "		"	240 - 270
Boiler exit	Kessel Ausgang		"	280 - 305
Before	(vor) Kontakt I		"	275 - 300
Middle of	(Mitte) " I		"	340 - 365
Under	(unter) " I		"	345 - 364
Liquid sulfur	Schwefel flüssig Ofen 1 a		"	220 - 245
	Ofen Ausgang Oven exit		"	230 - 250
	Hilfsbrenner Aux. burner		"	585 - 650
before	(vor) Kontakt II		"	245 - 260
middle of	(Mitte) " II		"	260 - 290
under	(unter) " II		"	260 - 290
Liquid sulfur	Schwefel flüssig Ofen 1 b		"	120 - 155
	Filter (Eingang) Entrance		"	120 - 140
	" (Ausgang) Exit		"	115 - 130
Wash tower entrance	Waschturm Eingang		"	130
" exit	" Ausgang		"	25 - 29
Waste heat boiler	Abhitzkessel - Anlage		atü	18,8 - 20,0
Feed water press. from reg.	Speisewasser-Druck aus dem Regler		°C	94 - 118
Temp. before preheater	Temp. vor dem Vorwärmer		"	195 - 200
" after	" nach " "		"	
Steam press. in boiler	Dampfdruck im Kessel		atü	14 - 15,8
Steam Quantity	Dampfmenge		t/h	0,66 - 0,86

Claus Oven : Heats of Reaction


Clausofen : Reaktionswärme

Claus Oven Reaction


Clausofen-Reaktion:




Verbrennung: Burning



Umsetzung mit SO₂: Conversion with SO₂




Kesselreaktion: Boiler Reaction



Claus Oven Operation
Clausofenbetrieb.

Boiler reaction




Air requirements at various percentages of Alkacid-Sulfur
 Luftbedarf bei verschiedenen Prozenten Alkacid-Schwefelstoff.

H ₂ S %ig	Auf 1 Vol. H ₂ S Vol. O ₂	Vol. Luft
100	0,5	2,38
90	0,45	2,14
80		1,91
70		1,67
60		1,43
50		1,19
40		0,95
30		0,713

Factor for theoretical setting
 Faktor für theoretische Einstellung:

$$\frac{H_2S}{100} \cdot 2,38 = m^3 \text{Luft} / m^3 \text{Alkacid } H_2S$$



Vol. air to 1 vol Alkacid-H₂S
 Vol. Luft auf 1 Vol. Alkacid-H₂S

Praktisch nicht benutzt, sondern die Abgasanalyse.

Practically not used, but rather the exhaust gas analyses

Claus Oven - Proposition (self contained)

Clausoven-Aufgabe (selbst gestellt)

2000 m³ (735 mm @ 15°C) 60% Alkacid-H₂S (reinander CO₂) are to be converted to sulfur. Es sollen stündlich 2000 m³ 15°, 735,5 mm 60%iger Alkacid-H₂S auf Schwefel verarbeitet werden. Rest CO₂

Assume radiation and conduction losses of: Angenommen sei: Strahlungs- und Leitungsverluste

in boiler des Kessels 20 %
in oven des Ofens 30 % bzw. 20 %

Feed water temperature Speisewassertemperatur 140° C

Water spray

Reaction gases shall leave the boiler at 300° C the oven at 150° and the Die Reaktionsgase sollen mit 300° aus dem Kessel, mit 150° aus dem Ofen treten, der Schwefel mit 150° abfließen.
The conversion of H₂S with SO₂ in a contact oven will be 90% complete. Der Umsatz von H₂S mit SO₂ in Kontaktofen werde mit 90% angenommen.

Description of wie stellen sich: Windverbrauch Air requirements

Steam production - Dampferzeugung 15 atü, 325° C 15 atmospheres, 325° C

Quantity water spray — Einspritzwassermenge

Sulfur yield — Schwefelausbeute.

Air requirements

Windverbrauch (15°, 735,5 mm):

1 m³ Alkacid-H₂S zur Boiler reaction



$\frac{60}{100} \cdot 2,38 = 1,43 \text{ m}^3 \text{ Luft Air}$

2000 m³ Alkacid-H₂S brauchen 2860 m³ Luft, need air
= 2860 · 0,903 = 2580 m³ Luft. air

Steam production in boiler

Dampferzeugung im Kessel.

Heat at the boiler reaction Wärmetönung der Kesselreaktion 1 m³ H₂S 2230 Kcal

2000 m³ Alkacid-H₂S 15°, 735 ~ 2000 · 0,902 = 1804 m³ H₂S

1804 m³ H₂S enthalten 60% = 1080 m³ H₂S und 724 m³ CO₂

1080 m³ H₂S entwickeln 1080 x 2230 = 2 410 000 Kcal/h develop

Boiler exhaust gas

Kesselabgas: Temperatur 300° C

Exhaust gas composition Abgaszusammensetzung

	m ³		dry Vol. %		Spec. heat. of wet gases spez. Wärme d. feuchten Gases
	dry trocken	wet feucht	trocken	feucht	
H ₂ S	216	-	7,0	5,4	0,021
SO ₂	108	-	3,5	2,7	0,012
CO ₂	724	-	23,5	18,0	0,080
H ₂	2040	-	66,0	50,4	0,157
H ₂ O	-	939	-	23,5	0,088
	3088	4027	100,0	100,0	0,358

From wet gas					
Aus Gasfeuchtigkeit H ₂ O	g/Dm ³	13,8	Nm ³ Insges. 11604	$\frac{13,8}{1000} \cdot \frac{22,4}{18} = 31$	
wet air	"	"	Nm ³ " 12580	$\frac{13,8}{1000} \cdot \frac{22,4}{18} = 44$	
Reaction	"	"	1080 · 0,8		= 864
(Insgesamt) Total	"	"			939

Sensible heat of the 300°C hot exhaust gas
Fühbare Wärme der 300° heißen Abgases

$300 \cdot 4027 \cdot 0,358 = 432 \text{ 000 Kcal}$
 of the sulfur vapor in exhaust gas
 des Schwefeldampfes im Abgas:
 $(1080 \cdot 0,7 \cdot 1,45 = 1080 \text{ kg S})$
 $300 \cdot 1080 \cdot 0,28 = 90 \text{ 700}$ 350 g S/Nm³

Total Insgesamt 522 700 Kcal

With H₂S burning, heat developed is

Bei H ₂ S-Verbrennung entwickelte Wärmemenge	2 410 000 Kcal
lost from boiler in the exhaust gas - mit dem Abgas schon aus Kessel fort	522 700 "
As radiant and conduction losses estimated als Strahlungs- u. Leitungsverluste geschätzt	432 000 "
Remaining for steam production Verbleiben für Dampferzeugung	1 455 300 "

Heat content of steam

Wärmeinhalt von Dampf 15 atü, 325°C : 737 Kcal/kg

Feed water temperature Speisewassertemperatur 140° 140 Kcal/kg

Total heat Erzeugungswärme für

1 kg Superh. Steam 597 Kcal/kg

Im Abhitzekessel werden erzeugt $\frac{1405000}{597} = 2360 \text{ kg} = 2,36 \text{ t}$

There are produced in waste heat boiler

Einspritzwassermenge Water spray quantities

a. For extracting heat of condensation from the sulfur vapor
a. zur Aufnahme der Kondensationswärme des Schwefeldampfes

b. For cooling reaction gases to temp. of the contact oven 150°C
b. zur Abkühlung der Reaktionsgase auf die Temperatur des Kontaktofens 150°

For extracting heat of reaction

c. zur Aufnahme der Reaktionswärme $2 \text{ H}_2\text{S} + \text{SO}_2 = 3 \text{ S} + 2 \text{ H}_2\text{O}$
 for 90% conversion.
 Umsetzung zu 90% angenommen.

zu c) $2 \text{ H}_2\text{S} + \text{SO}_2 = 3 \text{ S} + 2 \text{ H}_2\text{O} + 35 \text{ Kcal}$ 1 Nm³ H₂S 790 Kcal

$216 \cdot 0,9 \cdot 790 = 151 \text{ 700 Kcal}$

Heat content of steam (Wärmeinhalt des Dampfes/100° at 100°C 659 Kcal/kg

" " water spray d. Einspritzwassers von 140° at 140°C 140 "

Zur Verdampfung aufzuwenden Used for vaporization 499 "

Überhitzung auf 150° Superheating 150°C

$(150 - 100)10,467 = 23 "$

Insgesamt Total 522 Kcal/kg

Einspritzwassermenge Quantity water spray 291 kg

After conversion with SO₂ as before
 zu b) Nach Umsetzung mit SO₂ noch vorhanden.
 spec. heat of the wet gases.
 spez. Wärme d. feuchten Gases

	m ³	Vol. %	
H ₂ S	22	0,6	0,002
SO ₂	11	0,3	0,001
CO ₂	724	19,4	0,086
H ₂	2040	54,7	0,171
H ₂ O	<u>939</u>	<u>25,0</u>	<u>0,093</u>
	3736	100,0	0,353

Fühlbare Wärme der 300° heißen Abgase (Seite 6)
 Sensible heat of the 300° hot exh. gas. 522 700 Kcal
 of the 150° hot exhaust gas.
 der 150° heißen Abgase

150 . 3736 . 0,353 198 000 "
 By From water spray must be taken
 Vom Einspritzwasser sind auszunehmen 324 700 Kcal
 Einspritzwassermenge Quantity water 620 kg

zu a) Schwefeldampf aus Kessel Sulfur vapor from Boiler
 1080 kg 300° sensible heat 90 700 Kcal
 fühlbare Wärme

Auftretende Kondensationswärme Resulting heat of condensation
 10 Kcal/mol
 3,1 Kcal/kg

1080 . 3,1 = 3350 Kcal

Durch Umsetzung mit SO₂ entstandenes Resulting from conversion with SO₂
 196 . 1,5 . 1,45 = 420 kg S

Heat of condensation Kondensationswärme 420 . 3,1 2 300 Kcal

Total - Insgesamt 3350 + 1500 = 4850 Kcal

Cooling from Abkühlung von 300° auf 150°:

1080
420

1500 . 0,5 (300-150) = 75 000 Kcal
4 600 "

Total Insgesamt 79 600 Kcal

Einspritzwassermenge	Spray Water	
Spray water	Einspritzwasser	a 152 kg 14,3 %
		b 620 " 58,3 "
		<u>c 291 " 27,4 "</u>
Insges. Total		1063 kg

Rechnet man bei einem Kontaktofen für Strahlung und Leitung 30 %, so

If we count on losses in the oven, by radiation & conduction, of 30 %.

744 kg. spray water are required.

so sind an Einspritzwasser notwendig $1063 \cdot 0,70 = 744 \text{ kg}$
with only 20% radiation & conduction losses, 850 kg
bei nur 20% Strahlungs- und Leitungsverlusten 850 kg

Schwefelansbaute Sulfur yield

Boiler reaction	Kesselreaktion	1080 kg S
Oven conversion	Ofenansatz (einschl. Elektro- filter)	420 -
		<hr/> 1500 kg S

actually in the H_2S mit H_2S eingebracht 1540 kg S . 97,3%

CLAUS OVEN OPERATION

Hydrogen Sulfide	m ³ /h	1100 - 1500
Air Blast	"	1760 - 2400
Wash - CO ₂	"	495 - 520
Water Spray above	l / h	60 - 90
Water Spray Below	"	360 - 425
Before Filter:		
H ₂ S	%	1,38 - 2,15
SO ₂	%	0,46 - 0,64
After Filter:		
H ₂ S	%	1,13
SO ₂	%	0,69
Pressures before Kontakt I		
Intermediate	mm WS	480 - 730
Multiklon E	"	360 - 570
" A	"	330 - 530
"	"	270 - 420
After Kont. II	"	270 - 420
Oven exit	"	180 - 290
After H ₂ S Blower	"	1600 - 1710
After Air Blower	"	1500 - 1600
Wash Tower, E	"	160 - 260
Wash Tower A	"	160 - 260
Temperatures:		
Boiler Exit	°C	280 - 300
Before Kontakt I	"	275 - 295
In Kontakt I	"	345 - 355
Under Grate I	"	330 - 345
Multiklon Entrance	"	280 - 295
" Exit	"	255 - 270
Before Kontakt II	"	255 - 260
In " II	"	270 - 280
Under " II	"	270 - 290
Under Grate II	"	270 - 285
Liquid Sulfur	"	130 - 135
Oven Exit	"	135 - 150
Filter Entrance	"	140 - 155

Pilóter Exit	°C	140 - 150
CO ₂	"	172 - 174
Water Spray	"	136 - 147
Under Steam Super Heater	"	420 - 460
Water Lower Preheater Below	"	315 - 355
Water Top Preheater Below	"	305 - 325


WASTE HEAT BOILER INSTALLATION

Water Pressure before regulator	°C	18,5 - 19,5 atmospheres
Temperature before preheater	"	120 - 160
Temperature after preheater	"	170 - 202
Steam pressure in boiler	"	14,5 - 16,0 atmospheres
Temperature	"	325 - 365
Quantity	t/h	1,5 - 2,2
Hydrogen sulfide boiler burner	m ³ /h	500 - 600
Aux. burner	"	20
Wind air Boiler burner	"	825 - 1010
Aux. burner	"	40
Water spray oven 1 a	l/h	50 - 76
Water spray oven 1 b	"	91 - 102
Before filter:		
H ₂ S	%	1,12 - 1,48
SO ₂	"	0,60 - 0,70
After Filter:		
H ₂ S	"	1,01
SO ₂	"	0,46
Pressure after blower	mm WS	1600 - 1710
Pressure before contact oven 1 a	"	930 - 1040
Pressure after contact oven 1 a	"	620 - 740
Pressure before contact oven 1 b	"	630 - 740
Pressure after contact oven 1 b	"	240 - 330
Pressure exit oven 1 b	"	220 - 310
Entrance Wash tower	"	160 - 260
Exit Wash Tower	"	160 - 260
Temperature boiler burner	°C	950 - 975
Under superheater	"	390 - 415


Under lower preheater	°C	380 - 405
Under upper preheater	□	240 - 270
Boiler exit	□	280 - 305
Before Kontakt I	□	275 - 300
Middle of Kontakt I	□	340 - 365
Under of Kontakt I	□	345 - 364
Liquid sulfur oven 1 a	□	220 - 245
Oven exit	□	230 - 250
Auxiliary burner	□	585 - 650
Before Kontakt II	□	245 - 260
Middle of Kontakt II	□	260 - 290
Under Kontakt II	□	260 - 290
Liquid sulfur oven 1 b	□	120 - 155
Filter entrance	□	120 - 140
Filter exit	□	115 - 130
Wash tower entrance	□	130
Wash tower exit	□	25 - 29
Waste heat boiler	Atu	18,8 - 20,0
Feed water pressure from regulator	°C	94 - 118
Temperature before preheater	□	195 - 200
Temperature after preheater		
Steam pressure in boiler	Atu	14 - 15,8
Steam quantity	t/h	0,66 - 0,86

CLAUS OVEN : HEATS OF REACTION


Claus oven - Reactions:




Burning:



Conversion with SO₂ :



Boiler Reaction:



Claus Oven Operation

Boiler reaction $H_2S + 1/2 O_2 = 0,7 S + 0,8 H_2O + 0,2 H_2S + 0,1 SO_2$


Air Requirements at various percentages of alkacid - sulfur

Factor for theoretical setting:

$$\frac{m^{H_2S}}{100} \cdot \frac{2,38}{m^3 \text{ Luft}} = \frac{m^3 \text{ Luft}}{m^3 \text{ Alkacid } H_2S}$$

H ₂ S %ig	Auf 1 Vol. O ₂	Vol. H ₂ S Vol. Luft
100	0,5	2,38
90	0,45	2,14
80		1,91
70		1,67
60		1,43
50		1,19
40		0,95
30		1,713

Alkacid-H₂S %ig



Vol. air to 1 vol Alkacid - H₂S

Practically not used, but rather the exhaust gas analyses.

Claus Oven - Proposition (self contained)

2000m³/hr (735mm and 15°C) 60 % alkacid -H₂S (Remainder CO₂) are to be converted to sulfur. Assume radiation and conduction losses of:

in boiler	20%
in oven	30% bezw. 20%
Feed water temperature	140°C
Water spray temperature	140°C

Reaction gases shall leave the boiler at 300°C, the oven at 150°C and the sulfur flow out at 150°.


The conversion of H₂S with SO₂ in a contact oven will be 90% complete.

Description of: Air requirements

- Steam production - 15 atmospheres, 325°C
- quantity water spray
- Sulfur yield

Air Requirements (15°C, 735,5 mm):

1 m³ Alkacid -H₂S for boiler reaction.



$$\frac{60}{100} \cdot 2,38 = 1,43 \text{ m}^3 \text{ air}$$

2000 m³ Alkacid-H₂S need 2860 m³ air,

$$= 2860 \cdot 0,902 = 2580 \text{ Nm}^3 \text{ air.}$$

Steam production in boiler:

Heat of the boiler reaction 1 Nm³H₂S 2230 Kcal

2000 m³ Alkacid-H₂S 15°, 735 ~ 2000 · 0,902 1804 Nm³ H₂S

1084 Nm³ H₂S contain 60% = 1080 Nm³ H₂S and 724 Nm³ CO₂
 1080 Nm³ H₂S develop 1080 x 2230 = 2 410 000 Kcal/h

Boiler exhaust gas: Temperature 300°C

Exhaust gas composition

	Nm ³		Vol. %		spec. heat. of wet gases
	dry	wet	dry	wet	
H ₂ S	216	-	7,0	5,4	0,021
SO ₂	108	-	3,5	2,7	0,012
CO ₂	724	-	23,5	18,0	0,080
N ₂	2040	-	66,0	50,4	0,157
H ₂ O	-	999	-	23,5	0,088
	3098	4027	100,0	100,0	0,358

From wet gas	H ₂ O g/Nm ³ 13,8	Nm ³ total: 1804.	$\frac{13,8}{1000} \cdot \frac{22,4}{18} = 31$
From Wet Air	" " 13,8	Nm ³ " : 2580.	$\frac{13,8}{1000} \cdot \frac{22,4}{18} = 44$
Reaction water	" " "	1080 . 0,8	= 864
Total	" " "		939

Sensible heat of the 300°C hot exhaust gas:

$$300 \cdot 4027 \cdot 0,358 = 432 \text{ 000 Kcal}$$

of the sulfur vapor in exhaust gas?

$$(1080 \cdot 0,7 \cdot 1,43 = 1080 \text{ kgS})$$

350 g S/Nm³

$$360 \cdot 1080 \cdot 0,28 = 1090700$$

Total 522 700 Kcal

With H ₂ S burning, heat developed is:	2 410 000 Kcal
Lost from boiler in the exhaust gas	522 700 "
As radiant and conduction losses, estimated	432 000 "
Remaining for steam production	1 405 300 "
Heat content of steam 15 at, 325°C : 737 Kcal/kg	
Feed water temperature 140° 140 Kcal/kg	

Total heat for


1 kg superh. steam 597 Kcal/kg

$$\text{There are produced in waste heat boiler } \frac{1405000}{597} = 2360 \text{ kg} = 2,36 \text{ t}$$

Water spray quantities

- For extracting heat of condensation from the sulfur vapor
- For cooling reaction gases to temp. of the contact oven, 150°C
- For extracting heat of reaction $2 \text{ H}_2\text{S} + \text{SO}_2 = 3 \text{ S} + 2 \text{ H}_2\text{O}$

for 90% conversion.



$$216 \cdot 0,9 \cdot 790 = 151700 \text{ Kcal}$$

Heat content of steam 100° C 639 Kcal/kg

Heat content of water spray at 140°C 140 Kcal/kg

Used for vaporization 499 Kcal/kg

Superheating 150°C

$$(150 - 100) 10,467 = 23 \text{ Kcal/kg}$$

Total 522 Kcal/kg

Quantity water spray 291 Kg

After conversion with SO₂ as before.

	Nm ³	Vol. %	Spec. heat of the wet gases.
H ₂ S	22	0,6	0,002
SO ₂	11	0,3	0,001
CO ₂	724	19,4	0,086
N ₂	2040	54,7	0,171
H ₂ O	<u>939</u>	<u>25,0</u>	<u>0,093</u>
	3736	100,0	0,353

Sensible heat of the 300° hot exh. gas (page 6)

522 700 Kcal

of the 150° hot exhaust gas

150 . 3736 . 0,353

198 000 "

By water spray must be taken

324 700 Kcal

quantity water

620 kg

Sulfur vapor from boiler 1030 kg 300° sensible heat

90 700 Kcal

Resulting heat of condensation

10 Kcal/mol

3,1 Kcal/kg

1030 . 3,1 = 3350 Kcal

Resulting from conversion with SO₂

196 . 1,5 . 1,43 = 420 kg

Heat of condensation 420 . 3,1

1 300 Kcal

Total 3350 + 1300 = 4650 Kcal

Cooling from 300° to 150°

1030

420

1500 . 0,3 (300-150)

75 000 Kcal

4 600 "

Total

79 600 Kcal

Spray water quantity

152 kg

a 152 kg 14,3%

b 620 " 58,3"

c 291 " 27,4

Total 1063 kg

If we count on losses in the oven, by radiation and conduction, of 30%

744 kg spray water are required to 0,70 744 kg
with only 20% radiation and conduction losses, 850 kg

Sulfur yield

Boiler reaction	1080 kg S	
Oven conversion	420	
	<hr/>	
	1500 kg S	
actually in the H ₂ S	1540 kg S	<u>97,3%</u>