
Einbauten: Röhrenbündel und Lamellenpaket nach Zeichnung-Nr. 4846-1, Kom. 6415150
Verankerung nach Zeichnung-Nr. 4991-4
Gleitpunkt
Festpunkt
Gasaustritt RW 450
Ausführung: elektr. geschweißt Faktor 0.9
Betriebsdruck: 18 atü.
Probedruck: 27 atü.
Behälter spannungsfrei geglüht und gereinigt
Mit amtl. Abnahme d. d. TüV.
Werkstoff: Kesselblech M E m. amtl. Abnahme (TüV)
Daten für das Kesselschild:
Gasraum: 18.3 m³
Wasserraum: 1.660 m³
Temperatur: max. 290° C
Mitteldeutsche Stahlwerke A.-G.
Lauchhammerwerk Riesa.
Gehäuse 3000 f
5203-1
ODS/452