Gaserzeugung 1090

Betriebsdruck = 30 atü
Probedruck = 36 atu
3,0 atü Wassermantel = 50 % Betriebsdr.
Amtliche Abnahme

Fußa.Stutzenlage

Diese Zeichnung ist nur bestimmt für
sie darf weder kopiert, noch unbeteiligten Dritten, insbesondere Konkurrenzfirmen mitgeteilt werden.
(§§ 1, 17, 18 Urheb. Wahrnehmungsges. v. 7. Juni 1909, (§ 1 Abs. 3, 16, 20-33 Lit. Urh. Schutzges. v. 13. Juni 1901 u. a.)
LURGI
Gesellschaft für Wärmetechnik m. b. H.
Frankfurt a. M.

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und sämtlichen Beilagen verbleibt uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut, ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch nicht dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen. Die Zeichnungen und sämtliche Beilagen sind uns im Falle der Nichtbestellung sofort zurückzugeben.
Lurgi Gesellschaft für Wärmetechnik m.b.H. Frankfurt am Main

Stück-zahl	Benennung und Bemerkung	Teil	Zeichn.-Nr. Lager-Nr.	Werkstoff- und Maßstab	Modell-Nr.	geprüft	prüf. Gewicht
48	bl. Muttern 1"Ø	42		St 38.13			
1	Flansch N 40	41	DIN 2635	St 42.11			
1	Dichtung Hartpap. 2 st	40		Klingerit			
1	Fensterglasstück	39		St 50.11			
1	2 teiliger Ring	38		St 50.11			
1	Gaserz. Flansch 2008	37		St 42.11			
8	rohe Sechsk. Schraub. 5/8" x 100 lg	36	DIN 610	St 38.13			
1	Rohr 88,9 x 8 st x 298 lg	35	DIN 2458	St 35.29			
3	Packungsringe 10 Ø	34		Hanf			
2	Muttern 5/8"	33		St 38.13			
2	Stiftschraub. 5/8" x 56 lg	32		St 38.13			
1	Blendflansch	31		St 42.11			
1	Brille	30		" "			
1	Führungsstück	29		St 42.11			
1	Flansch NW 900	28	DIN 2631	St 42.11			
1	Rohrstück NW 900	27		St 00.29			
1	gewölbter Boden 650 Ø (alte Form)	26		HS	S.B.		
1	kompl. Wasserauslauf	25		Ms	W		
1	Hahnenschlüssel	24		Ms	W		
16	Bolzenschraub. 1"Ø x 260 lg	23		StC 35.61	S.B.		
16	Sechsk. Schraub. 1"Ø x 200 lg	22		StC 35.61	S.B.		
1	Dichtung 425 x 405 Ø x 2 st	21		Gummi			
1	Dichtung 395 x 424 Ø 2 st	20		Klingerit			
1	Dichtung 395 x 424 Ø 2 st	19		Klingerit			
1	Deckenplatte	18		NT	W		
1	Zwischenring 2 teilig	17		St 00.29			
1	Gegenflansch 425 x 595 x 55 st	16		St 42.11	W		
1	Zyl. Rohrstück 650 Ø 685	15		NT	W		
1	Dichtung 740 x 680 Ø 2 st	14		Gummi			
2	Flansch Ø a 740 x 650 Ø x 18 st	13		St 37.12			
28	rohe Sechsk. Schraub. 5/8" x 50 lg	12		St 38.13			
1	Gasrohr 38 Ø	11	DIN 2448	St 00.29			
19	nahtl. Rohre 57 Ø 4,5 st	10	DIN 2458	St 35.29			
14	Lochbleche 3 st	9		St 00.25			
66	Flachst. 40 x 4 x 400 lg	8		St 00.12			
1	Wassermantel 650	7		NS			
1	Rohrstutzen NW 125	6		St 00.29			
1	Flansch NW 125	5	DIN 26 St	St 42.11			
1	Flansch 425 x 595 Ø 55 st	4		NT	W		
1	Boden-platte	3		NT	W		
2	Fuß	2		St 00			
1	Kühler-Boden m. Stutzen	1		NT	W		

Rohe Oberfläche | Glatte Oberfläche | Schraub-Fläche | Schlicht-Fläche

	Datum	Name
Gezeichnet	8.9.10.39	Lugt
Geprüft		
Normgeber		

SG 7

LURGI
Gesellschaft für Wärmetechnik m.b.H
Frankfurt a. Main

Maßstab: 1:5 1:2,5

Umwälzwasserkühler

200125 b

Ersatz für:

Gaserzeugung 1090